



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064 Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49  
E-mail: [aup@priuralnadzor.ru](mailto:aup@priuralnadzor.ru) <http://www.zural.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 29-17/1763 П**

Законному представителю  
Государственного автономного  
профессионального образовательного  
учреждения Республики Башкортостан  
«Бирский медико-фармацевтический  
колледж»

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 452450, Республика  
Башкортостан, Бирский район, г. Бирск,  
ул. Интернациональная д. 96;  
Почтовый адрес: 452450, Республика  
Башкортостан, Бирский район, г. Бирск,  
ул. Интернациональная д. 96.

« 14 » ноября 2017 года

(дата вынесения предписания)

Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Апсаликовым В.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество лица / лиц, выдавшего предписание)

при проведении плановой выездной проверки: Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж», ИНН 0257006678, ОГРН 1050201249218, адрес (место нахождения): 452450, Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Интернациональная д. 96.

(полное, сокращенное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП, адрес (место нахождения))

на предмет соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения от 24.10.2017 г. № 1763-рп/б, были выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145 (ПТЭЭП), Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261.

По результатам проверки составлен Акт от 14.11.2017 № 29-17/1763А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии и. о. директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» – Зотовой Т.Г.

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж»  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

### Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного в ходе проверки нарушения	Наименование нормативного документа требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не проводится проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство	п. 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145,	30.01.2018 г.
2.	Средства защиты, инструмент применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок не удовлетворяют правилам применения испытания средств защиты.(отсутствует указатель низкого напряжения.).	п. 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145, Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты.	14.12.2017 г.
3.	На дверях и внутренних стенках ВРУ-0,4 кВ, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	14.12.2017 г.
4.	Вилки приборов переносного освещения «переноска» в гараже, конструктивно не отличаются от штепсельных вилок приборов более высокого номинального напряжения.	п. 2.12.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	14.12.2017 г.
5.	Электрооборудование РУ всех видов и напряжений должно удовлетворять условиям работы, как при нормальных режимах, так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и	п. 2.2.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом	30.01.2018 г.


	перегрузках(демонтировать старое ВРУ-0,4 кВ в электрощитовой общезжития)	Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	
6.	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках не оформляются перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.1.2.2. ПТЭЭП. зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145 п. 4,1., 8.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013 г.	14.12.2017 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С предписанием ознакомлен И.О. дефектора Зотова И.Т.   
(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Должностное лицо/лица, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор



Апсаликов В.Г.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен И.О. дефектора Зотова И.Т.  15.11.2017 г.  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание направлено по почте: